

医療ガス安全管理委員会

委員長 杉本 健太郎（麻酔科部長）

医療ガス安全管理委員会について

医療ガス（酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう）設備の安全を図り、医療ガスに起因する事故を防止し、患者および職員の安全を確保することを目的とする。

活動報告

1 月～12 月	医療ガスアウトレット設備の定期点検（3・6・9・12 ヶ月点検）
2 月	医療ガス設備定期保守点検（3 ヶ月点検）
5 月	医療ガス設備定期保守点検（6 ヶ月点検）
8 月	医療ガス設備定期保守点検（9 ヶ月点検）
11 月	医療ガス設備定期保守点検（12 ヶ月点検）
11 月～2026 年 1 月	職員対象の医療ガス取り扱いに関する研修会

＜医療ガス設備の修繕＞

日時	場所	設備	内容
2025/5/20	A 棟	アウトレット	酸素・吸引アウトレット動作不良のため、分解整備
2025/8/27	A 棟	アウトレット	酸素・空気・吸引アウトレット動作不良のため、分解整備
2026/2/18	BC 棟	コンプレッサー	1 号機のコンプレッサーのポンプ修理
2026/2/19	A 棟	警報監視版	メイン基板、ディスプレイ交換
2026/2/20・26	A・BC 棟	アウトレット	酸素・空気・吸引アウトレット動作不良のため、分解整備

<院内勉強会開催>

日時	場所	対象者
2025/6/19	管理棟 3 階	新人看護師
2025/11/6	診療センター5 階	看護師
2025/11/12	5C 病棟	看護師
2025/11/13	8A 病棟	看護師
	ER	看護師
2025/11/14	救命救急病棟	看護師
2025/11/17	外来センター6 階	看護師
2025/11/18	生理検査室	臨床検査技師
2025/11/20	北館 4 階病棟	看護師
	6A 病棟	看護師
2025/11/21	北館 7 階リハビリ室	PT、OT、ST
2025/11/26	本館 7A 病棟	看護師
	OP 室	看護師
	ICU 病棟	看護師
2025/11/27	本館放射線科	看護師
2025/11/28	北館 5 階病棟	看護師
2025/12/9	北館 3 階病棟	看護師
2025/12/15	HCU 病棟	看護師
2025/12/24	6B 西、東病棟	看護師
2026/1/15	腎・透析センター	看護師
2026/1/21	5B 病棟	看護師

2025 年総括

医療ガス設備の定期点検、保守および不具合対応（主にアウトレットや設備機器の修繕）と職員研修を実施し、重大な事故なく安全な供給体制を維持できた。また、コンプレッサーおよび警報版の修理も完了しているが、老朽化に伴う細かな修理が複数発生しており、今後は予防保全と計画的な更新対応の強化が課題である。